

Checklista för egenkontroll – Brand

Datum:

Objekt:

Kontrollerad av:

Adress:

E-post:

#	Beskrivning	Ok	Kontrollpunkt	Avvikelse	Notering
1		☐	Branddörr	☐ Skylt saknas ☐ Dörren är skadad ☐ Blockerad ☐ Låst ☐ Öppnas genom tryck ☐ Stänger ej helt ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Släpper ej från magnet ☐ Övrigt	
2		☐	Utrymningsskylt	☐ Dold ☐ Skadad ☐ Lyser ej ☐ Fel piktogram ☐ Piktogram visar fel riktning ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt	
3		☐	Första hjälpen tavla	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Finns inte i lokalen ☐ Ej komplett ☐ Övrigt	
4		☐	Handbrandsläckare	☐ Skylt saknas ☐ Svårtillgänglig ☐ Svår att ta loss ☐ Skadad ☐ Plombering saknas ☐ Manometer står på rött ☐ Instruktion oläsbar ☐ Underhåll ej utfört ☐ Övrigt	
5		☐	Brandfilt	☐ Saknas ☐ Ej väl synlig ☐ Skadad ☐ Övrigt	

6	☐ Hjärtstartare	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Saknas ☐ Ej komplett ☐ Batterier dåliga ☐ Instruktion oläsbar ☐ Övrigt
7	☐ Utrymningsdörr	☐ Skylt saknas ☐ Skadad ☐ Blockerad ☐ Låst ☐ Kan ej öppnas 90 grader ☐ Övrigt
8	☐ Utrymningsplaner	☐ Dold ☐ Skadad ☐ Återsamlingsplatsen finns ej med ☐ Övrigt
9	☐ Sprinkler	☐ Sprinklerhuvud för nära hyllor eller annan inredning ☐ Sprinklerhuvud dolt bakom material ☐ Övrigt
10	☐ Elektrisk utrustning	☐ Elskåp används som förvaring ☐ Skarvskaldar är ihopkopplade ☐ Eluttag i kök saknar timer ☐ Övrigt
11	☐ Utomhusförvaring	☐ Emballage förvaras på lastkaj ☐ Brännbart material förvaras nära fasad ☐ Containers står för nära byggnad (minst 6 m) ☐ Papperskorgar uppsatta på fasad och gjorda av plast ☐ Övrigt
12	☐ Brandfarlig vätska	☐ Förvaring bristfällig ☐ För stora mängder vätskor förvaras ☐ Övrigt

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 13 | ☐ Brandlarm | ☐ Provlarm (månad, kvartal och år) är inte utförda
☐ Larmet uppfyller ej kravet för verksamheten
☐ Kontrolljournal saknas
☐ Övrigt |
| 14 | ☐ Organisation | ☐ Personalen har inte utbildning
☐ Ingen utrymningsövning har genomförts
☐ Det finns inga brandskyddsrutiner
☐ Det finns ingen ansvarig för brandskyddet |

Om systematiskt brandskyddsarbete

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står beskrivet att varje verksamhet ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta ska dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa att underhåll och skäliga brandskyddsåtgärder vidtas.

Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Tack för att ni tar brandsäkerheten på allvar och minskar risken för bränder i er och Corem verksamheter. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor om brandsäkerhet och se gärna på vår hemsida www.corem.se för tips och mallar för att arbeta med brandsäkerhet.